

110 年彰化縣公、私立游泳池初查暨複查紀錄彙整表

游泳池名稱	地址	初查不合格項目	意見	複查不合格項目	意見	備註
彰北國民運動中心	彰化市建國東路 2 號	項目 1-1 游泳池場所建築設施是否符合建築法及其他相關法規。	本府建設處已限期於 1 個月內改善再申報	-	-	複查時本府建設處准予備查
		項目 4-2 是否以明顯方式公告「開放使用時間、收費基準、場地平面圖(逃生動線、安全警示標誌等)」，並於現場有中英文完整標示。	未以英文標示收費基準。 游泳池內部未設置中英文場地平面圖(逃生動線、安全警示標誌等)。	項目 4-2 是否以明顯方式公告「開放使用時間、收費基準、場地平面圖(逃生動線、安全警示標誌等)」，並於現場有中英文完整標示。	複查未改善，同初查意見	-
		項目 4-3 是否以明顯方式主動公告「游泳池使用人安全注意事項及禁止事項」，並於現場有中英文完整標示。	未以英文標示「游泳池使用人安全注意事項及禁止事項」。	項目 4-3 是否以明顯方式主動公告「游泳池使用人安全注意事項及禁止事項」，並於現場有中英文完整標示。	複查未改善，同初查意見	-
		項目 12 是否依規定於游泳池開放使用期間，定期進行檢查是否有危害安全之情事，並留有檢查紀錄。(資料由業者保管留存)	檢查紀錄表無此項目。	項目 12 是否依規定於游泳池開放使用期間，定期進行檢查是否有危害安全之情事，並留有檢查紀錄。(資料由業者保管留存)	複查未改善，同初查意見	-
鹿港國中活動中心	福興鄉橋頭村復興路 78 號	項目 4-1 是否以明顯方式主動公告「游泳池水質、水溫及水深現況」，並於現場有中英文完整標示。	游泳池水質、水溫及水深現況現場無中英文完整標示。 未標示自由有效餘氯檢測值。	-	-	複查已合格
		項目 4-2 是否以明顯方式公告「開放使用時間、收費基準、場地平面圖(逃生動線、安全警示標誌等)」，並於現場有中英文完整標示。	開放使用時間、收費基準、場地平面圖(逃生動線、安全警示標誌等)現場無中英文完整標示。	-	-	複查已合格
		項目 4-3 是否以明顯方式主動公告「游泳池使用人安全注意事項及禁止事項」，並於現場有中英文完整標示。	游泳池周邊安全注意事項及禁止事項現場無中英文完整標示。	-	-	複查已合格

110 年彰化縣公、私立游泳池初查暨複查紀錄彙整表

游泳池名稱	地址	初查不合格項目	意見	複查不合格項目	意見	備註
		<p>項目 6 是否配置足額之符合「救生員資格檢定辦法」合格救生員且救生員親自在場執行業務。(詳填附表 1-1 救生員配置情形調查表, 並檢附救生員證照影本, 由地方主管機關保管留存)</p> <p>※註: 依開放面積計算救生員人數: <input type="checkbox"/> 初查當日未配置足額救生員</p> <p>375 平方公尺以下者, 最少配置 1 名救生員; <input checked="" type="checkbox"/> 超過 375 平方公尺至 750 平方公尺以下者, 至少配置 2 名救生員; <input type="checkbox"/> 超過 750 平方公尺至 1250 平方公尺以下者, 至少配置 3 名救生員; <input type="checkbox"/> 超過 1250 平方公尺者, 至少配置 4 名救生員。</p>		<p>項目 6 是否配置足額之符合「救生員資格檢定辦法」合格救生員且救生員親自在場執行業務。(詳填附表 1-1 救生員配置情形調查表, 並檢附救生員證照影本, 由地方主管機關保管留存)</p> <p>※註: 依開放面積計算救生員人數: <input type="checkbox"/> 複查當日未配置足額救生員</p> <p>375 平方公尺以下者, 最少配置 1 名救生員; <input checked="" type="checkbox"/> 超過 375 平方公尺至 750 平方公尺以下者, 至少配置 2 名救生員; <input type="checkbox"/> 超過 750 平方公尺至 1250 平方公尺以下者, 至少配置 3 名救生員; <input type="checkbox"/> 超過 1250 平方公尺者, 至少配置 4 名救生員。</p>		-
彰北泳健世界生活館	和美鎮和港路 190 巷 25 號	<p>項目 4-1 是否以明顯方式主動公告「游泳池水質、水溫及水深現況」, 並於現場有中英文完整標示。</p>	游泳池水溫現場無中英文完整標示。	-	-	複查已合格
		<p>項目 4-2 是否以明顯方式公告「開放使用時間、收費基準、場地平面圖(逃生動線、安全警示標誌等)」, 並於現場有中英文完整標示。</p>	開放使用時間、收費基準、場地平面圖(逃生動線、安全警示標誌等)現場無中英文完整標示。	-	-	複查已合格
		<p>項目 4-3 是否以明顯方式主動公告「游泳池使用人安全注意事項及禁止事項」, 並於現場有中英文完整標示。</p>	游泳池周邊安全注意事項及禁止事項現場無中英文完整標示。	-	-	複查已合格
		<p>項目 6 是否配置足額之符合「救生員資格檢定辦法」合格救生員且救生員親自在場執行業務。(詳填附表 1-1 救生員配置情形調查表, 並檢附救生員證照影本, 由地方主管機關保管留存)</p> <p>※註: 依開放面積計算救生員人數: <input type="checkbox"/> 初查當日未配置足額救生員</p> <p>375 平方公尺以下者, 最少配置 1 名救生員; <input type="checkbox"/> 超過 375 平方公尺至 750 平方公尺以下者, 至少配置 2 名救生員; <input type="checkbox"/> 超過 750 平方公尺至 1250 平方公尺以下者, 至少配置 3 名救生員; <input checked="" type="checkbox"/> 超過 1250 平方公尺者, 至少配置 4 名救生員。</p>		<p>項目 6 是否配置足額之符合「救生員資格檢定辦法」合格救生員且救生員親自在場執行業務。(詳填附表 1-1 救生員配置情形調查表, 並檢附救生員證照影本, 由地方主管機關保管留存)</p> <p>※註: 依開放面積計算救生員人數: <input type="checkbox"/> 複查當日未配置足額救生員</p> <p>375 平方公尺以下者, 最少配置 1 名救生員; <input type="checkbox"/> 超過 375 平方公尺至 750 平方公尺以下者, 至少配置 2 名救生員; <input type="checkbox"/> 超過 750 平方公尺至 1250 平方公尺以下者, 至少配置 3 名救生員; <input checked="" type="checkbox"/> 超過 1250 平方公尺者, 至少配置 4 名救生員。</p>		-

110 年彰化縣公、私立游泳池初查暨複查紀錄彙整表

游泳池名稱	地址	初查不合格項目	意見	複查不合格項目	意見	備註
彰南國民運動中心	員林市員林大道二段 235 號	項目 1-1 游泳池場所建築設施是否符合建築法及其他相關法規。	110 年 10 月 26 日府建使字第 1100387133 號函及通知進行 110 年度建築物公共安全檢查簽證及申報	項目 1-1 游泳池場所建築設施是否符合建築法及其他相關法規。	同初查意見	尚未經本府建設處准予備查
		項目 1-3 游泳池場所消防設施是否符合消防法及其他相關法規。	本縣消防局已限期改善設備	-	-	複查已合格
		項目 3 游泳池、涉水池及其他附屬水池之衛生，是否符合衛生主管機關規定之標準。	自由有效餘氯未達標準	-	-	複查已合格
福樂室內溫水游泳池	花壇鄉文德村溪南街 460 號	項目 1-1 游泳池場所建築設施是否符合建築法及其他相關法規。	整棟違章；109 年 11 月 12 日府建使字第 1090413578 號函請公所查報違章	項目 1-1 游泳池場所建築設施是否符合建築法及其他相關法規。	同初查意見	-
樂樂游泳池	鹿港鎮頂厝里舊港巷臨 111 號	項目 1-1 游泳池場所建築設施是否符合建築法及其他相關法規。	整棟違章；109 年 11 月 12 日府建使字第 1090413551 號函請公所查報違章	項目 1-1 游泳池場所建築設施是否符合建築法及其他相關法規。	同初查意見	-
海洋森林游泳氣身館	員林市三愛里建國路 289 號	-	-	-	-	查核時因疫情暫停營業
社頭鄉游泳池(館)	彰化縣社頭鄉中山路 1 段 172 號	-	-	-	-	本年度因疫情暫停營業
金山游泳池	和美鎮彰新路 2 段 243 巷 92 號	-	-	-	-	本年度因疫情暫停營業
全國游泳池	鹿港鎮海埔里顏厝巷 67 之 23 號	項目 1-1 游泳池場所建築設施是否符合建築法及其他相關法規。	整棟違章；109 年 11 月 12 日府建使字第 1090413478 號函請公所查報違章	項目 1-1 游泳池場所建築設施是否符合建築法及其他相關法規。	同初查意見	已停業
雅典健康游泳池	二林鎮南光里儒林路 2 段 119 號	-	-	-	-	已停業

110 年彰化縣公、私立游泳池初查暨複查紀錄彙整表

游泳池名稱	地址	初查不合格項目	意見	複查不合格項目	意見	備註
翡翠灣室內溫水游泳池生活館	花壇鄉北口村中山路2段623號	-	-	-	-	已停業
溪湖至善生活館	溪湖鎮大溪路一段815巷378號	-	-	-	-	已停業
上好游泳池	和美鎮鹿和路6段1巷90弄89號	-	-	-	-	已停業
清水岩游泳池	社頭鄉山腳路1段466巷200號	-	-	-	-	已停業